# ARCADIA AR3PC




**VUE EN PROFIL**
NON À L'ÉCHELLE

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- L'UNITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES DOIT ÊTRE UNE UNITÉ EN LIGNE CAPABLE DE TRAITER 100 % DU DÉBIT DE POINTE DE CONCEPTION. SI LES DÉBITS DE POINTE DÉPASSENT LE DÉBIT HYDRAULIQUE MAXIMUM, L'UNITÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉE HORS LIGNE.
- L'UNITÉ ARCADIA DOIT ÊTRE CONÇUE POUR ÉLIMINER L'HUILE ET LES MES CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES JURIDICTIONNELLES LOCALES ET AUX PERFORMANCES DÉMONTRÉES PAR DES ESSAIS EFFECTUÉS DANS UN LABORATOIRE CERTIFIÉ ISO, SELON LA PROCÉDURE CANADIENNE DE 2023 POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE DES SÉPARATEURS HUILE-SABLE. LE DIMENSIONNEMENT DE L'UNITÉ DOIT ÊTRE CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 14034 ETV (VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES) ET ÊTRE PAR LA SUITE CONFIRMÉ SELON LE PROTOCOLE DE VÉRIFICATION DES PERFORMANCES VERIFIGLOBAL. SE RÉFÉRER À LA DÉCLARATION DE VÉRIFICATION POUR LES PARAMÈTRES DE PERFORMANCE SPÉCIFIQUES.




**VUE EN PLAN**
NON À L'ÉCHELLE

## REMARQUES:

- L'INGÉNIEUR / L'ENTREPRENEUR DOIT CONFIRMER LES MATÉRIAUX DES CONDUITES ET LES ADAPTATEURS APPLICABLES.
- L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DES MATÉRIAUX ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRES POUR AMENER LES CADRES ET COUVERCLES AU NIVEAU FINAL.
- L'ENTREPRENEUR DOIT MESURER LA HAUTEUR DE LA STRUCTURE AFIN DE S'ASSURER QUE LA PROFONDEUR D'EXCAVATION EST CORRECTE.
- L'UNITÉ DOIT ÊTRE CONFORME AUX CLASSES DE CHARGE CL-625.

ARCADIA AR3PC
REGARD EN BÉTON

DATE: 03/26/26 | DESSINÉ: JLM | DESSIN N °: 530-310_Q | VERIFIÉ: JMQ

| DATE | DESS | VER |
|---|---|---|
| | | |

**ARCADIA**
Stormwater Separator

WWW.ADSPIPE.COM

SHEET 1 OF 1

CE DESSIN A ÉTÉ PRÉPARÉ SUR BASE DES INFORMATIONS FOURNIES À ADS/STORMTECH SOUS LA DIRECTION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DU PROJET OU D'UN AUTRE REPRÉSENTANT DU PROJET ; CE DESSIN N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LE CADRE D'APPEL D'OFFRES OU POUR CONSTRUCTION SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR. L'INGÉNIEUR DOIT EXAMINER CE DESSIN AVANT L'OFFRE ET/OU LA CONSTRUCTION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ ULTIME DE L'INGÉNIEUR DE S'ASSURER QUE LE(S) PRODUIT(S) REPRÉSENTÉ ET TOUS LES DÉTAILS ASSOCIÉS RÉPONDENT À TOUTES LES LOIS, RÈGLEMENTATIONS ET EXIGENCES DU PROJET APPLICABLES.