






Vue en Plan



Vue en Coupe Coupe Transversale



Vue de Profil

REMARQUES:

1. Voir les détails des grilles pour les options de traitement de surface.
2. H1 et H2 varient en fonction du cahier des charges du projet et peuvent différer des illustrations ci-dessus.
3. Toutes les dimensions sont à titre indicatif uniquement.

Pipe Ø, mm (in)	H1-H2, mm (in)	W, mm (in)	O, mm (in)	S, mm (in)	R, mm (in)	Numéro de Produit
150 (6)	76 - 610 (3.00 - 24.00)	13 (0.46)	127 (5.00)	57 (2.25)	8 (0.32)	0690DSXL
200 (8)	76 - 610 (3.00 - 24.00)	15 (0.61)				0890DSXL
250 (10)	76 - 610 (3.00 - 24.00)	19 (0.73)				1090DSXL
300 (12)	89 - 610 (3.50 - 24.00)	29 (1.15)				1290DSXL
300 (12)	610 - 914 (24.01 - 36.00)					1290SDSTXL
375 (15)	95 - 609 (3.75 - 24.00)	33 (1.30)				1590DSXL
375 (15)	610 - 914 (24.01 - 36.00)					1590SDSTXL
450 (18)	102 - 609 (4.00 - 24.00)	40 (1.57)				1890DSXL
450 (18)	610 - 914 (24.01 - 36.00)					1890SDSTXL
600 (24)	121 - 609 (4.25 - 24.00)	47 (1.86)				2490DSXL
600 (24)	610 - 914 (24.01 - 36.00)					2490SDSTXL
750 (30)	127 - 609 (5.00 - 24.00)	65 (2.55)				3090DSXL
750 (30)	610 - 914 (24.01 - 36.00)					3090SDSTXL
900 (360)	133 - 609 (5.25 - 24.00)	72 (2.85)				3690DSXL
900 (360)	610 - 914 (24.01 - 36.00)					3690SDSTXL

© 2025 ADS, INC.

Advanced Drainage Systems, Inc. (« ADS ») a conçu ce détail sur la base des informations fournies à ADS. Ce dessin a pour but de représenter les composants comme demandé. ADS n'a pas fourni de services d'ingénierie ou de conception pour ce projet; ADS n'a pas non plus vérifié les informations fournies de manière indépendante. Les détails sur l'installation fournis dans ce dessin constituent des recommandations générales et ne sont pas propres à ce projet. L'ingénieur concepteur examinera tous les détails préalablement à la construction. Il incombe aux ingénieurs concepteurs de faire en sorte que les détails fournis dans ce dessin soient conformes aux exigences nationales, régionales ou locales, ou qu'ils les surpassent, et de faire en sorte que les détails fournis dans ce dessin soient acceptables pour ce projet.

Hauteur de Fente Personnalisée
Pour Tuyau Duraslot XL Pipe

Numéro de Dessin: STD-1401B_Q



4640 TRUEMAN BLVD
HILLIARD, OHIO 43026

Dessiné Par: KJS
Date: 2025-07-02
Vérifié Par: -
Échelle: NTS
Feuille: 1 de 1